

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя
органа инспекции, главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области
в городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«25» января 2024 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 25.01.2024 г. № 1136

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) - Средняя группа: игровая

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, дом 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №63-04-19/19/-12-2024 от 09.01.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63 от 25.01.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлен протокол с результатами лабораторных испытаний № 63 от 25.01.2024 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха). Измерения проведены на объекте государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 г. Похвистнево Самарской области по адресу: 446452, Самарская область. г. Похвистнево. ул. Полевая, 21 (д/с).

Экспертиза проведена на основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном №63-04-19/19/-12-2024 от 09.01.2024 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие требований:

- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) табл. 5.34 к СанПиН 1.2.3685-21.

Результаты испытаний и допустимые уровни значений представлены в таблице ниже.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА
№31 от 19.01.2024**

Наименование точки измерения	Категория помещения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °С			Относит. влажность, %			Скорость движ. возд. м/сек		
				факт.	опт.	доп.	факт.	опт.	доп.	факт.	опт.	доп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя группа: игровая		0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,3	-	21-24	40,9	-	40-60	0,1	-	0,1
			0,4	22,3	-	21-24	40,9	-	40-60	0,1	-	0,1
			1,1	22,3	-	21-24	40,9	-	40-60	0,1	-	0,1
		1,7	22,3	-	21-24	40,9	-	40-60	0,1	-	0,1	
		В центре	0,1	22,1	-	21-24	41,0	-	40-60	0,1	-	0,1
			0,4	22,1	-	21-24	41,0	-	40-60	0,1	-	0,1
			1,1	22,1	-	21-24	41,0	-	40-60	0,1	-	0,1
			1,7	22,1	-	21-24	41,0	-	40-60	0,1	-	0,1

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, что значения исследованных параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями табл. 5.34 к СанПиН 1.2.3685-21.

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний: Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) - Средняя группа: игровая

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания", табл. 5.34.

Врач по общей гигиене



Никонов И. Г.